

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
"ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ"
Филиал ФГУ "ЦЛАТИ по ДВФО" – Центр лабораторного анализа и технических измерений
по Камчатской области и Корякскому автономному округу
 Адрес: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, 29/1, тел. 5-26-93
 Аггестат аккредитации аналитической лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.515405 Действителен до 25.03.2008 г.

ПРОТОКОЛ № 206-06

РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА СТОЧНЫХ ВОД (НА 2-Х СТР. В 2-Х ЭКЗЕМПЛЯРАХ)

Дата отбора проб: 09 сентября 2006 г.

Акт приёмки проб от 11 сентября 2006 г. № 206

Дата начала 11 сентября 2006 г. и окончания 15 сентября 2006 г. проведения анализа

Наименование предприятия (водного бассейна): ЗАО "Камголд"

Местонахождения предприятия: Камчатская обл.

Место отбора пробы:

Пр. 1 – вода очистного комплекса "Альфа – 7 х.с." вахтового поселка Агинское.

Используемые средства измерения: 1) Ионномер И-130; 2) Весы лабораторные электронные ME 215S; 3) Кислородомер АНИОН-7040; 4) Фотометр КФК-3; 5) Кондуктомер "АНИОН" 4120

Данные химико-аналитического контроля:

№№ п.п.	Наименование ингредиента	Единица измерен.	Нормативный документ на метод измерений	Результаты испытаний (погрешность при P=0,95 по требованию)			
				Проба № 1	Проба № 2	Проба № 7	Проба № 8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Температура воды	град.		не опр.			
2	Окраска воды			серая			
3	Плавающие примеси (наличие пленки)			не обн.			
4	Запах			неопред.			
5	Взвешенные вещества	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.110-97	76			
6	Сухой остаток	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.114-97	440			
7	pH воды	ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	7,48			
8	Хлориды	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.96-97	33,7			
9	Сульфаты	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.108-97	135			
10	БПК ₅	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	108			

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Ион аммония	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1.1-95	17,8			
12	Нитриты	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.3-95	0,148			
13	Нитраты	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.4-95	0,23			
14	Фосфаты	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.112-97	2,17			
15	АПAB	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:15-95	0,22			
16	Железо	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.2-95	0,40			
17	Медь	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.149-99	0,002			
18	Цинк	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.149-99	<0,01			
19	Свинец	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.149-99	<0,003			
20	Жиры	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.122-97	<0,5			

ВРИО директора ЦЛАТИ
по Камчатской области Корякскому АО



/А.И. Сидоров/

Примечание:
Нормативные документы на методы измерений указаны в паспорте ЦЛАТИ
Абсолютные погрешности при доверительной вероятности $P = 0,95$

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕПЕЧАТКА и КОПИРОВАНИЕ протокола без разрешения ЦЛАТИ